



84233/2026/KHK

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VAŠE ZNAČKA:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDNACÍ: KUKHK-32517/ZP/2020-10

DATUM: 30.9.2026

VYŘIZUJE: Ing. Eva Valterová

Dle rozdělovníku

ODBOR: životního prostředí a zemědělství

ODDĚLENÍ: vodního hospodářství

TELEFON: 736521881

E-MAIL: evalterova@khk.cz

POČET PŘÍLOH: 0

SPISOVÝ ZNAK: 231.2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále i jen „stavební úřad“, jako věcně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 34 písm. a) bod 6 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále i jen nový stavební zákon) a místně příslušný stavební úřad dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řízení, v platném znění (dále jen správní řád),

I. povoluje

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, se sídlem ul. V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění),

realizaci stavby vodního díla: „Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž“, dle projektové dokumentace pod názvem: „Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž“, na základě ustanovení § 115 stavebního zákona. Stavba (vodní dílo): „Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž“ je umístěna v k.ú. Mělčany u Dobrušky, Dobruška a Podbřezí, na vodním toku Dědina IDVT 10100054, ř. km 31,7, č. hydrologického pořadí: 1-02-03-0170-0-00, na hranicích dvou vodních útvarů a to vodním útvaru HSL_820 – Zlatý potok od toku Dědina do toku Dědina a vodním útvaru HSL_0800 Dědina od toku Hluky po Brtevský potok.

Stavba: „Dědina, Mělčany suchá retenční nádrž“ dále používán i název „Suchá retenční nádrž Mělčany“ je tvořena zemní hrází s objektem pro převádění velkých vod, boční hrází na náhonu do Zlatého potoka s propustí na náhonu do Zlatého potoka, rozdělovacím objektem do náhonu Zlatého potoka, ochrannou hrází na levém a pravém břehu nádrže a rybím přechodem na jezu v Podbřezí, konkrétně se jedná o tyto objekty:

Stavba se skládá z následujících objektů:

SO 01 - Hráz

- SO 01.1 - Hráz
- SO 01.2 – Kontrolní měření
- SO 01.3 – Objekt rozvaděčů
- SO 01.4 – Přeložka lesní cesty – levý břeh
- SO 02 – Objekt pro převádění velkých vod
 - SO 02.1 – Objekt pro převádění velkých vod
 - SO 02.2 – Přemostění
- SO 03 – Přeložka Dědiny nad hrází
- SO 04 – Přeložka Dědiny pod hrází
- SO 05 – Úprava cesty pod hrází

- SO 21 – Boční hráz na náhonu do Zlatého potoka
- SO 22 – Propust boční hráze na náhonu do Zlatého potoka
 - SO 22.1 – Propust boční hráze na náhonu do Zlatého potoka
 - SO 22.2 – Lávka propusti boční hráze
- SO 23 – Příjezd k boční hrázi
- SO 30 – Úpravy ve zdrži
- SO 32 – Rozdělovací objekt do náhonu Zlatého potoka
- SO 34 – Ochranná hráz – levý břeh
- SO 35 – Ochranná hráz – pravý břeh
- SO 42 – Rybí přechod na jezu v Podbřezí

Provozní soubory:

- PS 101 – Uzávěry objektu
 - PS 101.1 – Stavidlový uzávěr
 - PS 101.2 – Regulační segmenty
- PS 102 - Stavidlo propusti boční hráze
- PS 103 - Stavidlo rozdělovacího objektu
- PS 104 – Stavidlo na náhonu Zlatého potoka
- PS 111 – Silnoproudé rozvody
- PS 112 – Systém řízení technologických procesů – SŘTP
 - DPS 112.1 – Objekt pro převádění velkých vod
 - DPS 112.2 – Limnigraf v Cháborech – doplnění zařízení
 - DPS 112.3 – Limnigraf pod hrází

V rámci tohoto stavebního povolení nejsou řešeny následující objekty: SO 09 – Napojení elektrické energie pro suchou retenční nádrž Mělčany, SO 36 – Úpravy potoka v Cháborech, SO 38 - Úprava distribučních rozvodů VN a NN vč. přemístění trafostanice v Cháborech, SO 41 - Mokřad, SO 46 -Demolice, SO 51 - Náhradní výstavba, SO - 81 Zemník, SO 82 - Rekultivace zemníku, SO 09 – Napojení el. energie pro suchou retenční nádrž Mělčany, SO 41 – Mokřad, SO 46 – Demolice, SO 81, 82 - Zemník. Rovněž součástí tohoto povolení není zařízení stavenišť.

Popis jednotlivých objektů

SO 01 Hráz – Hráz je navržena jako zemní, homogenní, ze zhutněného materiálu z místních zdrojů ve vytipovaném zemníku. Celková délka hráze s přímkou trasou v koruně je dlouhá cca 522 metrů. Příčný profil hráze je lichoběžníkový s korunou hráze na kótě 310,20 m n.m. Úroveň koruny hráze byla stanovena ve vztahu k návrhové hladině v nádrži při průchodu povodně Q_{100} , tj. ke kótě 308,51 m n.m., s příslušným převýšením nad touto hladinou. Maximální výška hráze nad úrovní nejnižšího místa terénu údolní nivy na návodní straně je 13,7 m Detailně je popsána realizace objektu SO 01 Hráz ve výše uvedené projektové dokumentaci.

Kóta hrany bezpečnostního přelivu	306,90 m n. m.
Úroveň maximální hladiny	307,66

Objem retenčního prostoru	3 136 tis. m ³
Zatopená plocha při plném retenčním objemu	546 700 m ²
Transformace povodně s průtokem Q ₁₀₀ na odtok	21, 5 m ³ /s

SO 01.2 Kontrolní měření

Na suché nádrži Mělčany bude realizován systém zařízení technicko-bezpečnostního dohledu, což zahrnuje:

1. Vybudování monitorovací sítě piezometrických vrtů hlavní hráze.
2. Vybudování monitorovací sítě pevných a kontrolních geodetických bodů na tělese hlavní a boční hráze a objektu pro převedení velkých vod a ochranných hrází na levém a pravém břehu.

SO 01.3 – Objekt rozvaděčů

Pro suchou retenční nádrž Mělčany bude vybudován objekt, kam budou soustředěny všechny řídící systémy suché nádrže. Objekt bude zřízen na koruně hráze (hráz bude místně rozšířena) v blízkosti objektu pro převádění velkých vod, přístupný z vozovky na koruně hráze.

SO 01.4 – Přeložka lesní cesty – levý břeh

Provedení lesní nepevněné cesty v délce 350 m. V horní části bude začínat u rozšířené části vozovky na hrázi a bude směřovat do místa zavázání koruny hráze do levého svahu údolí (lesní jednopruhovká cesta 2. třídy). Složení vozovky – vibrovaný štěrk VŠ v tloušťce 200 mm, štěrkodrt' ŠD v tloušťce 150 mm. Šířka jízdního pruhu 3 m, volná šířka cesty 3,5 m.

SO 02 – Objekt pro převádění velkých vod

SO 02.1 – Objekt pro převádění velkých vod

Objekt je tvořen dvěma regulačními uzávěry (segmenty) o rozměrech 2,5 x 2,25 m a migračním otvorem šířky 6,5 m. Regulace uzávěry se provádí pouze při zvyšování průtoků v toku. V době normálních průtoků jsou regulační uzávěry a stavidlo migračního objektu otevřeny. V době, kdy se zvyšuje průtok nad neškodný odtok a je předpoklad plnění nádrže, se migrační propust zavírá a odtok je regulován segmenty. Do výše Q₁₀₀ je prováděna regulace na neškodný odtok (21,5 m³/s) přivíráním segmentů a posléze i kombinací přelivu a segmentů. Součástí tohoto objektu je i migrační trasa v délce cca 333 m a šířce 5,5 m se sklonem nivelety 0,4%.

SO 02.2 – Přemostění

Účelem přemostění je převedení účelové komunikace vedené na koruně hráze přes bezpečnostní přeliv objektu pro převádění velkých vod. Most je uložen na opěrných zdech, které jsou součástí objektu SO 02.1. – objektu pro převádění velkých vod.

Délka přemostění	15,10 m
Délka mostu	17,10 m
Volná šířka mostu	5,00 m
Šířka mostu	6,00 m
Stavební výška	0,55 m
Plocha mostu	5,00 x 17,10 = 85,50 m ²

Vozovka na mostě bude betonová, tvořena horním povrchem ŽB desky nosné konstrukce.

SO 03 – Přeložka Dědiny nad hrází

Na návodní straně hráze dojde k propojení starého koryta vodního toku Dědina a přeložky vodního toku Dědina. Nátok do starého ramene i do přeložky bude vytvořen na stejné kótě nivelety dna a tím bude průtok do obou ramen rozdělen v poměru 1:1. Pravý břeh bude v nutném rozsahu v místě rozdělení koryt opevněn kamennou rovnatinou. V místě kde se stávající koryto Dědiny přibližuje k návodní patě hráze bude postavena hrázka z opevnění z kamenné rovnatiny u které bude provedeno propojení stávajícího koryta do navržené přeložky Dědiny. Podle provedeného geologického průzkumu bude nové dno tvořeno menšími kameny

(říční štěrky), což bude vytvářet možnost úkrytů pro vranku obecnou. Konvexní oblouk navrhované přeložky Dědiny bude do pravého břehu nepravidelně rozšířen.

V konvexním břehu se budou usazovat nánosy a tím vznikne biotop pro mihuli potoční.

SO 04 – Přeložka Dědiny pod hrází

Zásyp starého koryta Dědiny bude pod hrází minimalizován. U vzdušní paty hráze bude provedena hrázka z kamenné rovinaniny, stejně jako u zpevněného příjezdu k hrázi. Z vývaru povede napouštěcí potrubí do starého koryta, pod příjezdovou komunikací bude provedeno vypouštěcí potrubí. Obě potrubí budou opatřena uzávěrem.

Pod objektem bude provedeno napojení na stávající koryto Dědiny bez úprav stávajícího dna a levého břehu. Na pravé straně pod výtokem z objektu bude v délce cca 20 m vytvořeno nové koryto a napojeno na obou koncích na stejnou niveletu dna koryta.

SO 05 – Úprava cesty pod hrází

Propojuje dopravně patu hráze u vývaru objektu se stávající cestou v obci Mělčany. Jedná se o stávající polní cesty probíhající od posledního stavení cca rovnoběžně s patou navrhované hráze ke korytu vodního toku Dědina u objektu pro převádění velkých vod, v délce cca 300 m. Úprava je řešená jako polní jednoproudová cesta. Šířka jízdního pruhu 3m, volná šířka 3,5 m. Jedná se o vozovku netuhou, skládá se z vibrovaného štěrku VŠ, tl. 200 mm a štěrkodrti ŠD, tl. 150 mm.

SO 21 – Boční hráz na náhonu do Zlatého potoka

Objekt odděluje retenční prostor nádrže od bočního údolí, kterým odtéká náhon do Zlatého potoka z Dědiny. Je tvořen zemní homogenní hrází situované do sedla náhonu. Hráz začíná zavázáním do stávajícího terénu a končí napojením na těleso příjezdu k boční hrázi (SO23). Hráz má délku 259,0 m. Příčný profil hráze je lichoběžníkový s patním příkopem na vzdušné straně hráze. Příčný sklon koruny hráze je směrem do vody. Ochranná hráz je navržena na ochranu území s korunou na úrovni 2,54 m nad návrhovou hladinou Q_{100} v toku Dědina (310,20 m n. m.). Jedná se o zemní homogenní hráz přes náhon do Zlatého potoka. Příčný profil hráze je navržen se sklonem návodního líce 1:3 a dušného líce 1:2. Oba svahy budou ohumusovány a osety. Koruna hráze je navržena jako pojízdná pro potřeby údržby hráze a obsluhy propusti. Šířka v koruně hráze je navržena 4 m.

SO 22 – Propust boční hráze na náhonu do Zlatého potoka

SO 22.1 – Propust boční hráze na náhonu do Zlatého potoka

V místě, kde stávající koryto náhonu do Zlatého potoka kříží navrhovanou boční hráz (SO 21) je navržena propust, kterou za běžných podmínek v nádrži bude protékat voda do níže položeného úseku Zlatého potoka. Při povodňovém stavu v nádrži, kdy v ní dojde ke zvyšování hladiny, bude vtok do této propusti obsluhou uzavírán tak, aby zůstal zachován neškodný odtok do Podchlumí. Objekt propusti je umístěn do stávajícího koryta.

V patě vtokové věže je navržen vlastní vtok do propusti o šířce 2,0 m a výšce 1,5 m hrazený ocelovým stavidlem ovládaným elektropohonem umístěným na koruně věže. Propust musí být automaticky manipulovatelná ke stoupající hladině. Před vtokem budou v jeho bočních zdech vytvořeny drážky pro zasunutí hrubých česlí, resp. provizorních hradidel při revizích vtoku. Na boční zdi bude osazena svislá vodočetná lať pro sledování úrovně hladiny v nádrži při povodňových stavech. Přístup k patě je navržen po schodišti šířky 1,2 m, vytvořeném z lomového kamene do betonového lože po návodním svahu hráze z její koruny.

Na vtokovou část navazuje železobetonový tubus o vnitřních rozměrech 2,0 x 5,0 m (šířka x výška) ukončený u vzdušné paty hráze výtokovým portálem. Celková délka propusti včetně vtoku je dlouhá 21 m a bude členěna do tří dilatačních dílů se spárami těsněnými pryžovým zabetonovaným profilem. Před vtokem a za jeho výtokovým portálem je navrženo opevnění koryta náhonu ve dně i v bocích dlažbou z lomového kamene do betonu ukončenou v profilech

napojení na stávající koryto příčným betonovým prahem. Dno propusti musí být vzhledem k minimálnímu spádu v náhonu výškově osazeno do stávající úrovně dna náhonu.

SO 22.2 – Lávka propusti boční hráze

Na návodní straně je navržena vtoková železobetonová věž vyvedená až na úroveň koruny hráze – kóta 310,20 m n. m. – koruna je propojena s korunou hráze ocelovou lávkou s šířkou 1,2 m a výšce 1,5 m. Ocelová lávka je navržena v šířce 1,2 m a délce 5,0 m. Tato lávka umožní přístup obsluhy pro manipulaci na vtoku do propusti za jakéhokoliv stavu hladiny vody v nádrži.

SO 23 – Příjezd k boční hrázi

Nová polní cesta sloužící k propojení hráze SO 21 se stávající komunikací. Polní cesta bude charakteru účelové komunikace, je navržena v kategorii P4/20. Délka trasy činí 424,5 m. Součástí objektu je odhumusování, zemní těleso, ohumusování, vozovka.

SO 30 – Úpravy ve zdrži

Tento objekt je tvořen osazením zpětných klapek na vyústění odvodnění v místní části Chábory u mostu přes silnici I/14. Před mostem a pod mostem jsou dvě vyústění dešťových kanalizací DN 800 a DN 550. Obě výusti budou opatřeny železobetonovým výustním objektem a na potrubí budou osazeny zpětné klapky.

Součástí objektu SO 30 je i osazení zpětných klapek v ochranných hrázích SO 34 a SO 35.

SO 32 – Rozdělovací objekt do náhonu Zlatého potoka

Jedná se o stávající rozdělovací objekt, který se bude celý rekonstruovat. Tak jako nyní, tak i po rekonstrukci bude rozdělovací objekt plnit funkci dělení průtoku v Dědině na průtok v Dědině a Zlatém potoce. Dělení průtoků se bude realizovat na základě platného samostatně vydaného povolení k nakládání s vodami vydaného pro tento rozdělovací objekt. Ovládání rozdělovacího objektu bude součástí automatického ovládání celého vodního díla řídicím systémem (PS 111 a PS 112).

Na vodním toku Dědina bude proveden skluz umožňující migraci vodních živočichů a ryb. Stávající stavidlo do náhonu (do Zlatého potoka) bude vyměněno za nové a opěrná zeď, ve které je stavidlo osazeno bude navýšena do úrovně 308,25 m n. m. Tato opěrná zeď bude pokračovat podél levého břehu skluzu, bude klesat do úrovně stávajícího terénu. Do trasy a výškového uspořádání stávajícího náhonu - Zlatého potoka se nebude zasahovat. Pohledový líc opěrné zdi bude obložen kamenem.

SO 34 – Ochranná hráz – levý břeh

Ochranná hráz (protipovodňová) mezi tokem a stávající zástavbou u mostu 14-109. Hráz bude zavázána do tělesa komunikace I/14 v blízkosti mostu 14-109. Navázání na těleso silnice bude provedeno odstupňovaně z důvodu lepšího provázání. Ochranná hráz je navržena na ochranu území s korunou hráze na úrovni 0,59 m nad návrhovou hladinu povodňového rozlivu Q_{100} v toku Dědina, a to na kótu 308,25 m n. m., přičemž konstrukce hráze je navržena jako zemní homogenní.

Výška hráze se pohybuje do 2,4 m nad původním terénem. Příčný profil hráze je navržen se sklonem návodního líce 1 : 2,5, sklon vzdušného líce je 1 : 2. Obě strany hráze i koruna hráze jsou ohumusovány a osety. Koruna hráze je navržena jako občasně pojízdná pro potřeby údržby hráze. Šířka hráze v koruně je 3 m. Hráz má délku 84,22 m. Pro přečerpání vody propusti osazeno jedno mobilní čerpadlo s výkonem max 2400 l/min.

Jak již bylo uvedeno v ochranné hrázi bude vybudována propust, a to v km 0,040 DN 300. Propust bude odvádět vody z nejnižšího místa odvodňovacího příkopu skrz hráz přímo do toku. Propust je navržena z betonového potrubí DN 300, které je v celé délce 12 m obetonováno. Stěny obetonování jsou navrženy ve sklonu 10 : 1, což by mělo usnadnit přilnutí zeminy při hutnění a zachování těsnosti hráze.

Vtokový objekt do propusti je navržen betonový o vnitřních rozměrech 1,0 m x 0,8 m. Dno vtokového objektu je sníženo o 0,5 m pod niveletu potrubí a tvoří tak kalový prostor. Na vtoku jsou rovněž osazeny mříže z nerezavějícího materiálu, které zamezí případnému vniknutí větších předmětů do potrubí a současně bude mít bezpečnostní funkci. Na stěně na vtoku do potrubí bude osazeno vřetenové šoupátko, kterým může být potrubí v případě povodně uzavřeno. Případný přítok při uzavřeném šoupátku bude přečerpáván z kalového prostoru přímo do toku.

Napojení příkopu na vtokový objekt bude opevněno dlažbou z lomového kamene do betonu a ohraničeno bočními betonovými křídly, kopírujícími tvar příkopu. Vstup do vtokového objektu bude opatřen kompozitovým poklopem 0,8 x 0,6 m. Hrázová propust bude ukončena betonovým výústním objektem napojeným do svahu toku. Objekt bude tvořit betonové čelo osazené na rozšířeném základu a na potrubí bude osazena zpětná klapka.

SO 35 – Ochranná hráz – pravý břeh

Objekt sloužící k ochraně stávajícího stavení v místní části Chábory na pravém boku suché retenční nádrže, jedná se o úsek po proudu od násypu silnice I/14 ve směru Dobruška – Rychnov nad Kněžnou. Ochranná hráz je navržena na ochranu území s korunou na úrovni 0,59 m nad návrhovou hladinou povodňového průtoku Q_{100} v toku Dědina, tj. na kótu 308,25 m n. m. Stavební objekt SO 35 obsahuje zemní homogenní hráz na pravém břehu toku.

Hráz začíná zavázáním do tělesa komunikace I/14 a končí zavázáním do stávajícího terénu. Hráz má navrženou délku 124,45 s korunou hráze v úrovni 308,25 m n. m. Sklon hráze je na návodní straně 1 : 3, na vzdušné straně 1 : 2. Celá hráz je ohumusována a oseta (včetně koruny hráze).

Koruna hráze je navržena jako občasná pojízdná pro potřeby údržby hráze. Šířka v koruně je 3,0 m. Ochranná hráz navazuje na pravém břehu na stávající lesní cestu, kterou bude nutné na délku 66,20 m plynule zvýšit přejezdem přes hráz. Z této cesty bude po návodním svahu/líci) ochranné hráze proveden sjezd do prostoru zdrže. Sjezd bude proveden v šířce 3,0 m se sklonem cca 10% a v délce 29,0 m. Povrch přejezdu a sjezdu do zdrže bude zpevněn vozovkou šíře 2,50 m z kameniva.

V nejnižším místě stávajícího terénu je navržena hrázová propust DN 400 v délce 14 m, která zajistí odvedení dešťových vod přes hráz. Na vnitřní straně hráze je navržena vtoková sběrná jámka ze které, v případě povodně, budou povrchové vody přečerpávány. Pro přečerpávání vody bude zde osazeno jedno mobilní čerpadlo s výkonem max 2400 l/min. Propust bude v km 0,034 ochranné hráze.

Hrázová propust bude ukončena betonovým výústním objektem napojeným na terén. Tento objekt je tvořen betonovým čelem usazeným na rozšířeném základu.

I zde bude vstup do vtokového objektu opatřen kompozitovým poklopem 0,6 x 0,8 m. Dále na vtoku bude osazeno vřetenové šoupátko, které v případě povodně umožní potrubí uzavřít.

SO 42 – Rybí přechod na jezu v Podbřezí

Rybí přechod je navržen jako přírodě blízký obtok (bypass) tůňového charakteru. Navržený rybí přechod je navržen dlouhý 65,4 m a překonává výškový rozdíl hladin v podjezí a nadjezí 1,74 m. Průřez koryta rybního přechodu je lichoběžníkového tvaru o nepravidelné šířce 1,0 a 1,4 m s břehy ve sklonu cca 1 : 1,5. Trasa vodoteče je navržena se soustavou tůní miskovitého tvaru dna s hloubkou vody 0,3 až 0,5 m. Jednotlivé tůně budou odděleny zúženými štěrbinami vzdouvacími překážkami šířky 0,6 až 0,8 m s přelivným charakterem průtočných štěrbin. Maximální výškový rozdíl hladin mezi sousedními tůňemi by neměl přesáhnout 10 – 12 cm.

Trasa rybního přechodu nebude přímá, ale rozvlákněná tak, aby co nejvíce připomínala přírodní vodoteč podhorského charakteru. Veškeré konstrukce rybního přechodu budou provedeny z přírodního balvanitého materiálu z místních zdrojů, není možné používat těženy lomový kámen s ostrými hranami.

Kóta koruny jezu -	318,88 m n. m.
Kóta přelivné hrany rybního přechodu	318,89 m n. m.
Šířka ve dne koryta rybního přechodu	1,0 – 1,4 m

Celkový počet překážek	16
Celkový počet tůní	15
Počet běžných tůní	7
Počet odpočinkových tůní	8
Průměrné převýšení hladin mezi sousedními tůněmi	10 cm
Průměrná délka tůní	2,8 m
Kóta dolní hladiny pod výtokem z rybího přechodu	317,29
Kóta dna pod jezem	317,02
Celkový rozdíl hladin	1,74
Celková délka rybího přechodu	65,40 m
Sklon nivelety dna	2,85 ‰
Minimální průtok rybím přechodem Q_{355}	0,075 m ³ /s
Návrhový průtok	0,100 m ³ /s
Navrhovaná rychlost	1,0 m/s

Provozní soubory:

PS 101 – Uzávěry objektu

PS 101.1 – Stavidlový uzávěr

Pravou polovinou železobetonové hradicí stěny v hrázi nádrže prochází koryto vodního toku Dědina a to obdélníkovým oknem šířky 6,5 m a výšky 1,5 m. Na návodním líci stěny je umístěna stavidlová tabule, orientovaná hradicím pláštěm proti horní vodě. Vlastní stavidlovou tabuli tvoří hradicí plech na návodní straně a soustava hlavních vodorovných nosníků s masivními přírubami a vzdušné straně, které jsou vevazeny mezi opěrné bočnice.

PS 101.2 – Regulační segmenty

Okna regulačních segmentů v levé polovině hradicí stěny šířky 2,5 m a výšky 2,25 m jsou posazena dnovým prahem 0,3 m nad úroveň prahu stavidlového uzávěru. V každém ze dvou oken je osazen jeden segmentový uzávěr orientovaný hradicím pláštěm proti horní vodě.

PS 102 Stavidlo propusti boční hráze

Stavidlový uzávěr o průtočné šířce 2 m a výšce 1,5 m je umístěn v rámu o celkové výšce 7m. Regulovaný průtok přes stavidlový uzávěr bude zajišťovat:

- uzávěr DN 300 8- 50 l/s
- vlastní stavidlo 50 – 1 000 l/s

PS 103 Stavidlo rozdělovacího objektu

Stavidlový uzávěr o průtočné šířce 2, 4 m a výšce 1,5 m je umístěn v rámu o celkové výšce 5 m. Uzávěr bude sloužit pro regulaci průtoku v náhonu do Zlatého potoka, případně uzavření vtoku při opravách na trase náhonu, a především při povodňové situaci.

PS 104 – Stavidlo na náhonu Zlatého potoka

Stavidlový uzávěr o průtočné šířce 2, 4 m a výšce 1, 5 m je umístěn v rámu o celkové výšce 5 m. Stavidlo bude ve dvou polohách, zavřeno - při povodňových situacích, v jiných případech otevřeno. Při povodni je nutno stavidlo zavřít, jinak hrozí zaplavení a vytopení stavení, které je hrázkou chráněno.

PS 111 – Silnoproudé rozvody

Tento provozní soubor řeší napájení budovaného zařízení elektrickou energií. Obsahuje hlavní rozvaděče, záložní napájecí zdroj a kabelové vedení nn sítě od hráze k jednotlivým rozvaděčům.

PS 112 – Systém řízení technologických procesů – SŘTP

Předmětem PS 112 – Systém řízení technologických procesů je zařízení měřicí a řídicí techniky pro centrální sledování a řízení provozu vodního díla Mělčany a pro přenos dat do dispečinku Povodí Labe, státní podnik. Řídicí systém bude mít tři úrovně – vlastní ovládání technologie, získávání dat pro potřeby vodohospodářského dispečinku a pro potřeby TBD. Jednotlivé úrovně budou řešeny odděleně.

První úroveň řídicího systému bude sestávat z řídicího programovatelného PLC umístěného v objektu hlavní hráze (datový rozvaděč DT) a dalších dvou podružných programovatelných PLC, které budou umístěny v rozvaděčích na boční hrázi u stavidla na Zlatém potoce a na rozdělovacím objektu Zlatého potoka.

Zařízení řídicího systému bude vybaveno záložními zdroji UPS, aby byla pokryta doba mezi výpadkem sítě a nastartováním centrály.

Řídicí systém bude pracovat ve třech režimech:

Automatický režim – vodní dílo je řízeno systémem bez potřeby vnějších zásahů

Dálkový režim – možné ovládání z centrálního pracoviště Povodí Labe, státní podnik, dálkovým přístupem na ovládací počítač systému

Ruční režim – ovládání pomocí ovládacích prvků v rozvaděčích.

DPS 112.1 – Objekt pro převádění velkých vod

DPS 112.2 – Limnigraf v Cháborech – doplnění zařízení

DPS 112.3 – Limnigraf pod hrází

Pozemky na kterých bude realizovaná stavba, jednotlivé stavební objekty:

2546/4, 2547/5, 2547/6, 2549/5, 2554/4, 2555/2, 2557/2, 2558/2, 2558/4, 2558/5, 2558/6, 2558/7, 2560/2, 2562/1, 2562/2, 2562/3, 2562/4, 2566/2, 2574/1, 2574/10, 2574/12, 2574/13, 2574/15, 2574/16, 2574/2, 2930/4, 2959/2, 2959/4, 2959/6, 2960/2 v k. ú. Dobruška (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05)

2610/4, 2616/1, 2616/2, 2624/2, 2626/1, 2626/2, 2627/10, 2627/4, 2627/5, 2627/6, 2627/7, 2627/8, 2627/9, 2659/3, 2659/5, 2943/13, 2955, 2958/22, 2958/24, 2958/25, 2958/27, 2958/28, 2958/29, 4002/2 v k.ú. Dobruška (SO 21, SO 22, SO 23, SO 30, SO 32, SO 34)

2523/14, 2618/4, 2628/7, 2628/8, 2629/2, 2932/6, 3000/13 v k. ú. Dobruška (SO 35)

241/7, 243/10, 243/9, 257/12, 257/13, 257/15, 263/13, 263/23, 263/24, 263/25, 263/26, 263/28, 263/29, 267/10, 268/10, 268/13, 268/14, 391/10, 391/12, 391/14, 391/17, 414/10, 414/11, 414/9, 423/4, 424/2, 427/4 v k.ú. Mělčany u Dobrušky (stavební objekty SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05)

231/3, 236/7, 238/10, 238/11, 239/10, 416/3 v k. ú. Mělčany u Dobrušky (stavební objekty SO 21, SO 22, SO 23, SO 30, SO 32, SO 34)

3519/3, 3522/3, 3525/3, 3526/2, 3528/2, 3529/2, 3530, 3533, 3534/2, 3534/3, 3535/3, 3536/3, 3604/2, 3612/3, 3612/5, 3617, 3633, st.212 v k. ú Podbřezí (stavební objekty: SO 21, SO 22, SO 23, SO 30, SO 32, SO 34)

3314/3, 3542/1, 3542/3, 3542/4, 3542/6, st.213/1 v k. ú. Podbřezí (stavební objekt 42)

Pozemky (a stavby na nich umístěné) sousedící se stavbou:

268/12, 268/2, 269/1, 391/19, 267/7, 268/1, 268/11, 391/17, 268/14, 391/2, 391/11, 268/1, 243/8, 241/6, 241/10, 391/13, 257/5, 257/14, 263/1, 263/4, 263/6, 243/11, 423/4, 238/7, 239/8, 416/1, 236/5, 236/6, 231/2 v k.ú. Mělčany u Dobrušky,

2558/1, 2557/1, 2556, 2554/3, 2960/1, 2553/3, 2553/6, 2553/2, 2930/3, 2546/4, 2547/4, 2566/1, 2574/5, 2574/4, 2574/3, 2558/3, 4002/1, 2610/3, 2958/3, 2624/1, 2627/1, 2627/1, 2659/4, 2943/13, 2628/1, 2618/2, 2623, 2932/7, 2523/13, 2523/1, 2934/1, 2686/3, 2662/1 v k. ú. Dobruška,

3535/4, 3536/4, 3612/7, 3535/1, 3536/1, 3612/4, 3525/1, 3522/1, 3522/2, 3518, 3523, 3524, 3519/1, 3519/2, 3519/4, 3526/4 3612/1, 3534/1, 3526/1, 3604/1, 3531, 3529/1, st. 81, 3528/1, st. 92, 3433, 3542/5, 3542/2, 3542/1, 3314/2, 3314/1 v k.ú. Podbřezí.

Pozemky, které budou při Q₁₀₀ zaplavovány: jsou v katastrálním území Dobruška, Podbřezí a Mělčany u Dobrušky, a to na par. č.:

2522/5, 2522/6, 2523/1, 2523/11, 2523/12, 2523/13, 2523/14, 2524/5, 2524/6, 2525/1, 2525/2, 2527/1, 2527/2, 2530, 2531/1, 2531/2, 2532, 2533, 2537/1, 2537/2, 2537/3, 2537/4, 2537/5, 2537/6, 2537/7, 2539, 2540, 2541/1, 2541/2, 2542/1, 2542/2, 2542/3, 2542/4, 2542/5, 2542/6, 2542/7, 2542/8, 2542/9, 2543, 2544, 2545, 2546/3, 2546/4, 2547/3, 2547/4, 2547/5, 2547/6, 2558/2, 2558/3, 2558/5, 2558/6, 2560/1, 2560/2, 2561, 2562/1, 2562/2, 2562/3, 2562/4, 2564, 2565, 2566/1, 2566/2, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574/1, 2574/10, 2574/11, 2574/12, 2574/13, 2574/14, 2574/15, 2574/16, 2574/2, 2574/3, 2574/4, 2574/5, 2574/6, 2574/7, 2574/8, 2575, 2576, 2577, 2578/1, 2578/2, 2579/1, 2579/2, 2579/3, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588/1, 2588/2, 2589, 2590, 2591, 2592/1, 2592/2, 2593/1, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599/1, 2599/2, 2600/1, 2600/2, 2601/1, 2601/2, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606/1, 2606/2, 2606/3, 2606/4, 2606/5, 2607, 2608, 2609, 2610/1, 2610/2, 2610/3, 2610/4, 2611/1, 2611/2, 2611/3, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616/1, 2616/2, 2617, 2618/1, 2618/2, 2618/4, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624/1, 2624/2, 2627/1, 2627/10, 2627/2, 2627/3, 2627/4, 2627/5, 2627/6, 2627/7, 2627/8, 2627/9, 2628/1, 2628/4, 2628/7, 2628/8, 2655, 2657/12, 2657/13, 2657/15, 2657/4, 2657/5, 2657/6, 2657/8, 2657/9, 2659/3, 2659/5, 2659/6, 2660, 2661/1, 2661/2, 2662/1, 2662/2, 2928/3, 2928/4, 2929/1, 2929/2, 2929/3, 2931, 2932/6, 2932/7, 2934/3, 2943/10, 2943/11, 2943/13, 2943/14, 2943/15, 2943/17, 2943/2, 2943/3, 2943/4, 2943/7, 2955, 2957, 2958/10, 2958/11, 2958/12, 2958/13, 2958/18, 2958/20, 2958/21, 2958/22, 2958/23, 2958/24, 2958/25, 2958/26, 2958/27, 2958/28, 2958/29, 2958/3, 2958/4, 2958/5, 2958/6, 2958/7, 2958/8, 2958/9, 2959/1, 2959/2, 2959/3, 2959/4, 3000/1, 3000/10, 3000/14, 3000/15, 3000/16, 3000/17, 4000, 4001, 4002/1, 4002/2v k.ú. Dobruška,

236/5, 236/7, 238/7, 238/9, 239/8, 239/9, 241/6, 241/7, 241/8, 241/9, 242/1, 242/2, 243/10, 243/7, 243/8, 243/9, 257/1, 257/12, 257/15, 257/6, 257/8, 263/13, 263/14, 263/15, 263/16, 263/17, 263/18, 263/19, 263/20, 263/21, 263/22, 263/23, 263/25, 263/26, 263/27, 263/28, 263/7, 266/4, 266/5, 266/6, 266/9, 267/11, 267/7, 268/1, 268/10, 268/11, 391/1, 391/10, 391/11, 391/12, 391/18, 391/2, 391/6, 391/9, 414/1, 414/10, 414/7, 414/9, 415, 416/2, 416/3, 423/3, 423/4, 424/1, 424/2 v k.ú. Mělčany u Dobrušky,

3237/1, 3237/2, 3238/2, 3239/1, 3244/1, 3244/2, 3246/2, 3374, 3376/1, 3376/2, 3377/1, 3377/2, 3387/1, 3387/2, 3392, 3393, 3394, 3490/1, 3490/2, 3491, 3519/2, 3519/3, 3519/4, 3519/5, 3525/2, 3526/2, 3526/4, 3528/2, 3530, 3533, 3534/1, 3534/2, 3534/3, 3535/1, 3535/2, 3535/3, 3536/2, 3551, 3560/1, 3569/2, 3569/3, 3574, 3575, 3612/1, 3612/3, 3617, st.134, st.212 v k.ú. Podbřezí.

Vzhledem k tomu, že se stavba sestává ze čtyř částí, tj hlavní hráz, boční hráz, dělicí objekt a jez Podbřezí, jsou určovány souřadnice pro jednotlivé objekty/části:

Souřadnice umístění vodního díla - hlavní hráz

(průsečík osy hráze suché nádrže a vodního toku Dědina): pro které je povolováno nakládání s vodami jsou:

souřadnice S-JTSK: X = 1038413,414 Y = 615921,927

Souřadnice umístění vodního díla - boční hráz

(průsečík osy boční hráze a náhonu): pro které je povolováno nakládání s vodami jsou:

souřadnice S-JTSK: X = 1039064,53 Y = 615129,25

Souřadnice umístění vodního díla – rozdělovací objekt v Cháborech

(průsečík osy vodního toku Zlatý potok a osy rozdělovacího objektu): pro které je povolováno nakládání s vodami jsou:

souřadnice S-JTSK: X = 1038750/259 Y = 614678,865

Souřadnice umístění vodního díla – pevný jez Podbřezí

(průsečík osy vodního toku Dědina a osy jezového tělesa): pro které je povolováno nakládání s vodami jsou:

souřadnice S-JTSK: X = 1039681,62 Y = 612986,2

Účel stavby (§ 18c odst. 1 písm.a) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, dále jen vyhláška č. 503/2006 Sb.): funkcí suché nádrže – „Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž“ je retence povrchových vod a jejich transformace na neškodný odtok do koryta vodního toku pod hrází (vodní tok Dědina), zajištění bezbariérovosti pro vodní živočichy na jezu Podbřezí a rekonstrukce rozdělovacího objektu, kterým se dělí průtok ve vodním toku Dědina na průtok ve vodním toku Zlatý potok a na průtok ve vodním toku Dědinu v k.ú. Dobruška.

Souhlas se stavbou dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad Dobruška dne 11. 07. 2019 pod čj.: PDMUD 19519/2019

Dále bylo zkoumáno, zda záměr (realizace stavby „Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž“) je možný z hlediska plánování ve vodním hospodářství a vodoprávní úřad dospěl k závěru, že z hlediska zájmů daných § 23 a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe možný, protože lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení stavu vodních útvarů, stavba „Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž“ nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčených vodních útvarů.

II. zařazuje

vodní dílo „Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž“ **do II. kategorie z hlediska provádění technickobezpečnostního dohledu (dále i jen „TBD“)** nad vodními díly podle ustanovení § 61 odstavec 5 vodního zákona. Zde se jedná o hráz Suché retenční nádrže Mělčany.

III. zařazuje

objekt SO 34 – ochranná hráz – levý břeh a objekt SO 35 – ochranná hráz – pravý břeh výše uvedeného vodního díla, podle ustanovení § 61 odstavec 5 vodního zákona, **do IV. kategorie TBD** z hlediska provádění

Posudek o potřebě, případně návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD) a k zařazení vodního díla do kategorie podle § 61 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovala a vydala Ministerstvem zemědělství pověřená organizace a to VODNÍ DÍLA – TBD a.s., se sídlem v Praze, ul. Hyberská 1617/40 dne 13. 5. 2014. Krajský úřad Královéhradeckého kraje obdržel dne 27. 4. 2026 potvrzení od společnosti VODNÍ DÍLA – TBD a.s., že i nadále je v platnosti zařazení předmětného vodního díla do II. kategorie.

V rozhodnutí stavební úřad ukládá plnění následujících podmínek:

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu za účelem **provedení kontrolních prohlídek** stavby, jednotlivé fáze výstavby (§ 115 odst. 1 stavebního zákona). Stavební úřad provede kontrolní prohlídky v následujícím rozsahu:

- Kontrolní prohlídka při předání staveniště zhotoviteli
- Přejímka základové spáry hráze
- Kontrolní prohlídka zhruba v ½ výstavby objektu převádění velkých vod

- Kontrolní prohlídka pro ukončení betonáže celého objektu převádění velkých vod
- Kontrolní prohlídka v rámci hutnění hráze, především kontrola hutnění v místě navázání na objekt pro převádění velkých vod
- Kontrolní prohlídka po výstavbě tělesa hráze (pouze hráze bez závěrečných úprav)
- Kontrolní prohlídka po výstavbě rybího přechodu
- Kontrolní prohlídka po dokončení „Rozdělovacího objektu“
- Kontrolní prohlídka při přejímce základové spáry bočních hrází
- Kontrolní prohlídka po výstavbě bočních hrází
- Kontrolní prohlídka po osazení uzávěrů na objektu pro převádění velkých vod
- Kontrolní prohlídka po provedení vegetačních úprav
- Kontrolní prohlídka před podáním žádosti o kolaudaci

Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí

Termín pro dokončení stavby je 30. červen 2030

(§ 18c odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění).

Stavba bude realizována za dodržení následujících podmínek:

1/ Stavba vodního díla bude realizována dle projektové dokumentace, zpracované společností Sweco Hydroprojekt a. s., se sídlem v Praze, ul. Tábořská 31 (IČO: 26475081), pod zakázkovým číslem 10 1238 3400 v květnu 2023, pod názvem: „Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž“. Projektantem dokumentace pro stavební řízení je Ing. Petr Holý, v seznamu autorizovaných osob vedený pod číslem 0007147.

2) Stavbu je možné započít realizovat po umístění štítku „stavba povolena“, který vystaví a zašle žadateli po nabytí právní moci rozhodnutí stavební úřad.

3) Před zahájením stavby musí být pro předmětnou stavbu zpracován povodňový plán a musí být vydán soulad s povodňovým plánem města Dobrušky a obce Podbřezí a rovněž bude v právní moci rozhodnutí vodoprávního úřadu (Městský úřad Dobruška), kterým bude schválen havarijní plán pro dobu realizace stavby.

4) Zhotovitel (oprávněný realizovat předmětné vodní dílo), vybraný na základě výběrového řízení, bude žadatelem/stavebníkem nahlášen před zahájením stavby příslušnému stavebnímu úřadu. Současně bude nahlášeno sídlo zhotovitele a termín zahájení stavby.

5) Po dobu výstavby bude prováděn technickobezpečnostní dohled nad stavbou „Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž“ a budou zpracovávány dílčí zprávy a souhrnná zpráva o dohledu, kde budou hodnoceny výsledky všech pozorování a měření v etapě výstavby.

6) Stavba musí být organizována tak, aby při realizaci nedocházelo ke znečišťování či poškozování dotčených silnic vjíždějícími a vyjíždějícími vozidly na staveniště a ze staveniště. Před zahájením prací bude provedena řádná fotodokumentace stavu souvisejících komunikací.

7) Před prováděním stavby bude provedeno přechodné dopravní značení. Dopravní značky budou provedeny ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a při umísťování budou dodrženy platné technické podmínky TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. Při umístění stálého a

přechodného dopravního značení bude dodrženo stanovisko Krajského Ředitelství policie Královéhradeckého kraje ze dne 11. 9. 2018 vydané pod č.j. KRP-84075/ČJ-2018-050706.

8) Budou dodrženy podmínky společnosti CETIN dané jejich vyjádřením č.j. 283125/24 z 30. 09. 2024, týkající se technické infrastruktury ve vlastnictví uvedené společnosti, infrastruktury která se v daném území nachází.

9) Před zahájením stavby bude investor disponovat platným vyjádřením majitelů/správce inženýrských sítí nacházejících se na území určeném pro realizaci stavby a bude postupováno v souladu s podmínkami vlastníků/správce inženýrských sítí, tj. společnosti CETIN a dále ČEZ Distribuce a Vodovody a kanalizace Hradec Králové.

10) K žádosti o kolaudaci stavby bude předložen aktualizovaný dokument „SN Mělčany -Návrh rozsahu ověřovacího provozu“, který byl předložen v rámci stavebního řízení. Pokud dojde ke změnám stavby v průběhu realizace, je nutné, aby dokument: „SN Mělčany -Návrh rozsahu ověřovacího provozu“ byl dán do souladu se skutečným stavem, a to organizací, která má od Ministerstva zemědělství pověření k zajištění technicko-bezpečnostního dohledu na vybraných stavbách.

11) Ke kolaudaci stavby budou předložena platná povolení k nakládání s vodami (povolení k nakládání s vodami pro hlavní hráz, povolení k nakládání s vodami pro rozdělovací objekt (dělení průtoků do vodního toku Dědina a do vodního toku Zlatý potok), povolení k nakládání s vodami pro jez Podbřezí. Dále bude ke kolaudaci stavby předložen vodoprávním úřadem schválený manipulační řád pro předmětné vodní dílo, zahrnující všechny uvedené objekty).

Odůvodnění

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále i jen „Krajský úřad“), jako věcně příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písm. u) a podle § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění platnému k 26. 10. 2020 (dále jen vodní zákon) a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řízení, ve znění platnému k 26. 10. 2020 (dále i jen správní řád), obdržel dne 26. 10. 2020 žádost Povodí Labe, státní podnik, se sídlem v Hradci Králové, ul. V. Nejedlého 951, IČO 70890005, (dále i jen „žadatel“ nebo „stavebník“) o povolení stavby nazvané: „Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž“ dále i jen „Suchá retenční nádrž Mělčany“. Povodí Labe, státní podnik, rovněž požádalo samostatnými žádostmi o povolení k nakládání s vodami, která jsou nezbytná pro předmětné vodní dílo a to:

- Žádost o povolení nakládání s povrchovými vodami pro vodní dílo suchá retenční nádrž Mělčany č.j. PLa/Ni/2021/042768 ze dne 15. 9. 2021, doručenu dne 22. 9. 2021
- Žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami pro vodní dílo rozdělovací objekt Chábory na Dědině č.j. PLa/Ni/2021/042805 ze dne 15. 9. 2021, doručenu dne 22. 9. 2021
- Žádost o povolení nakládání s povrchovými vodami pro vodní dílo pevný jez Podbřezí (Skalka) na Dědině č.j. PLa/Ni/2021/042815 ze dne 15. 9. 2021, doručenu dne 22. 9. 2021

Vzhledem k tomu, že žádost o stavební povolení neobsahovala předepsané náležitosti, bylo dle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu správní řízení, dopisem Krajského úřadu čj. KUKHK-32517/ZP/2020-3 z 30. 11. 2020 přerušeno a žadatel byl tímž dopisem dle § 45 odst. 2 správního řádu vyzván k doplnění žádosti a poučen o postupu Krajského úřadu v případě nedoplnění žádosti. Následně, před vypršením termínu k předložení chybějících podkladů pro stavební řízení, žadatel požádal o prodloužení lhůty k předložení chybějících dokladů. Termín

pro dodání podkladů byl na základě žádosti prodloužen (dopis č.j. KUKHK-32517/ZP/2020-5 z 3. 11. 2021). Řízení bylo přerušeno i u žádostí o povolení k nakládání s vodami. Řízení o povolení k nakládání s vodami je řešeno samostatnými rozhodnutími (povolení k nakládání s vodami pro suchou nádrž, povolení k nakládání pro jez Podbřezí, povolení k nakládání s vodami pro rozdělovací objekt Dědina – Zlatý potok v k.ú. Chábory) a je to především z důvodu, že odvolacím orgánem pro stavební řízení je Ministerstvo pro místní rozvoj, v případě rozhodnutí pro nakládání s vodami je odvolacím orgánem Ministerstvo zemědělství.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný stavební úřad pro povolování staveb dle § 34 písmeno a) bod 6 zákona č. 283/2001 Sb., stavební zákona, v platném znění, (dále i jen „nový stavební zákon“), ustanovení § 47 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řízení a podle § 112 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále i jen „stavební zákon“), po doplnění žádostí oznámil zahájení stavebního řízení za využití veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 6 správního řádu a § 112 odst. 1 stavebního zákona (veřejné vyhlášky bylo použito z důvodu, že stavba se dotýká více obcí a z důvodu velkého počtu účastníků vedeného správního řízení) ve věci povolení stavby dle § 115 stavebního zákona: „Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž“ dále i jen „Suchá retenční nádrž Mělčany“ a zároveň sdělil, že vzhledem k tomu, že správnímu úřadu, který vede správní řízení jsou dobře známy poměry staveniště, žádost o povolení stavby byla doložena potřebnými doklady pro posouzení žádostí i pro stanovení podmínek a realizace stavby byla v minulosti již několikrát veřejně projednána, upouští v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i od ústního projednání.

Žádost je řešena dle předpisů platných v den podání žádosti věcně a místně příslušnému úřadu (§ 330 odst. 1 nového stavebního zákona). Pouze ve věci příslušnosti k vydání stavebního povolení došlo ke změně, zde bylo postupováno dle nového stavebního zákona, tedy stavbu povoluje příslušný stavební úřad nikoliv speciální stavební úřad (vodoprávní úřad) tak, jak tomu bylo do doby vydání nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „nový stavební zákon“). V současné době již speciální stavební úřady neexistují, jejich existence byla novým stavebním zákonem zrušena, povolení stavby tudíž přísluší stavebnímu úřadu (§ 330 odst. 3 nového stavebního zákona).

Souhlas s předmětnou stavbou dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad Dobruška dne 11. 07. 2019 pod č.j.: PDMUD 19519/2019, na základě ověření, že došlo k dodržení podmínek z územního rozhodnutí (územní rozhodnutí na „Suchou retenční nádrž“ vydal Městský úřad Dobruška dne 24. 05. 2018 pod č.j.: PDMUD 10984/2018).

Územní rozhodnutí, které bylo vydáno samostatně pro rybí přechod na jezu v Podbřezí, ale který je součástí tohoto stavebního řízení, vydal MěÚ Dobruška a to dne 25. 4. 2018 pod č. j. PDMUD 9723/2018. Územní rozhodnutí bylo následně prodlouženo a to rozhodnutím MěÚ Dobruška č.j. PDMUD 17147/2020 ze dne 19. 6. 2020.

Stavební úřad stanovil v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona lhůtu 20 dnů ode dne doručení oznámení, do které se mohli účastníci správního řízení a dotčené orgány v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu seznámit s podklady vedeného správního řízení, zároveň ve stejném termínu mohli účastníci řízení podat námítky, případně důkazy a dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska. U veřejné vyhlášky se bere za den doručení 15 den po vyvěšení tohoto dokumentu na úřední desce orgánu, který vede správní řízení, v daném případě na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Dále stavební úřad upozornil, že k později uplatněným námítkám, důkazům, či závazným stanoviskům nebude v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto.

Účastníci řízení a jejich zástupci měli právo a mohli v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu uloženém na stavebním úřadě, který vedl. správní řízení ve věci

V dané věci je příslušným stavebním úřadem dle ustanovení § 34 a) bod 6. nového stavebního zákona krajský úřad, protože se jedná o vodní dílo - stavbu, která splňuje požadavky uvedené v citovaném ustanovení paragrafu a to, že se jedná o vodní dílo - nádrž s možnou akumulací povrchových vod s celkovým objemem nad 1 000 000 m³. Projektovaný objem akumulovaných povrchových vod při maximální hladině v „Suché nádrži Mělčany“ je 1 975 544 m³.

Do okruhu účastníků správního řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu byl zařazen žadatel, tj. Povodí Labe, státní podnik, a dále vlastníci pozemků a staveb, jakožto i vlastníci technických sítí. Mezi účastníky správního řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu byly zahrnuty obce, pro které účastenství vyplývá z § 115 vodního zákona, tj. obec, kde předmětnou stavbou může dojít k ovlivnění vodních poměrů (město Dobruška, obec Podbřezí) a majitelé sousedních pozemků a staveb.

Zátopa poldru, která je tvořena výše uvedenými pozemky, se má podle § 68 vodního zákona za území určené k řízenému rozlivu povodní, jejichž základní pojmové znaky jsou:

1. Vzdouvání, popřípadě akumulace povrchových vod prostřednictvím veřejně prospěšné stavby na ochranu před povodněmi.
2. Omezení vlastnického práva k pozemkům.
3. Náhrada škody (včetně ztrát na dotacích) způsobené řízeným rozlivem státem.

Náhrada škod způsobených řízeným rozlivem je řešena na základě nařízení vlády vydaného v návaznosti na zmocnění dle § 68 odst. 2 vodního zákona.

Na základě ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění sdělujeme, jakožto příslušný stavební úřad, že stavba: „Suchá nádrž Mělčany“ je stavbou vodního díla budovanou ve veřejném zájmu na ochranu před povodněmi (§ 1 odst. 3) zákona č. 416/2009 Sb.).

Snaha vybudovat vodní dílo Mělčany zesílila po povodních v roce 1997 a 1998 a od té doby se filozofie VD Mělčany vyvíjí. V původně navrhovaném záměru byla nádrž uvažována se stálým nadržením, prostorem pro nadlepšování průtoků pod hrází a retenčním prostorem. Toto řešení však nebylo akceptovatelné především pro ekologické organizace a spolky a pro orgány ochrany přírody a krajiny. Z tohoto důvodu bylo řešení přepracováno pouze na nádrž se stálým nadržením se sdruženým objektem převádějícím velké vody. Ani toto řešení nebylo přijato. Na základě těchto skutečností byla celá koncepce přepracována a bylo upřednostněno řešení suché retenční nádrže s objektem pro převádění velkých vod. Podmínkou tohoto řešení bylo, že v době bez povodňových stavů musí být koryto toku Dědiny uzpůsobeno tak, aby nebyl omezen pohyb vodních živočichů. S tímto řešením byl vysloven souhlas komisí pro rybí přechody, ze strany AOPK, včetně dalších ekologických organizací i odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

K výše uvedené žádosti bylo doloženo:

- **projektová dokumentace** nazvaná: „Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž“, zpracovaná společností Sweco Hydroprojekt a. s., se sídlem v Praze, ul. Tábořská 31 (IČO: 26475081), pod zakázkovým číslem 10 1238 3400 v květnu 2023. Projektantem dokumentace pro stavební řízení je Ing. Petr Holý, v seznamu autorizovaných osob vedený pod číslem 0007147.
- **dokladová část** obsahující

- Územní rozhodnutí ke stavbě „Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž“, vydané Městským úřadem Dobruška dne 24. 5. 2018 pod čj. PDMUD 10984/2018, které nabylo právní moci 29. 4. 2019.
- Územní rozhodnutí ke stavbě „Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž“, k výstavbě objektu SO 42 Rybí přechod na jezu nad Podbřezím vydal Městský úřad Dobruška dne 25. 4. 2018 pod čj. PDMUD 9723/2018. Platnost územního rozhodnutí byla následně, tj. 30. 7. 2020 dopisem Městského úřadu Dobruška čj. PDMUD 28505/2020 prodloužena.
- Vyjádření Města Dobrušky, čj. 14431/2019 z 26. 6. 2019
- Návrh ověřovacího provozu, zpracovaný společností Vodní díla-TBD, a.s. v květnu 2000.
- Stanovení parametrů zvláštní povodně pro předmětné vodní dílo, zpracované společností Vodní díla – TBD v září 2021
- Vyjádření Města Dobruška čj. PDMUD 62583ú2021 z 6. 10. 2021 k žádosti o rozhodnutí o stavební uzávěře na pozemcích v zátopě SN Mělčany s vyznačením právní moci rozhodnutí
- Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje čj. KUKHK-36974/ZP/2021-2 z 22. 12. 2021 ve věci povolení dočasného a trvalého odnětí pro stavbu na lesních pozemcích. Rozhodnutí nabylo právní moci 13. 1. 2022
- Závazné stanovisko Městského úřadu Dobruška, podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů.
- Provozní řád pro vodní dílo ze září 2021, zpracovaný společností ADONIX, spol. s r.o.
- Rozhodnutí, jimž se povoluje nakládání s vodami pro vodní nádrž „Rybník na parcele č. 39 v k.ú. Podbřezí“, čj. MUD 3998/2023 OVŽP/JS ze dne 30. 3. 2023, současně rozhodnutí obsahuje povolení převodu vody z nadjezí jezu v Podbřezí na vodním toku Dědina v ř.km 36.168 (povolení souvisí s jezem v Podbřezí, které je součástí tohoto stavebního povolení).
- Rozhodnutí Městského úřadu Dobruška čj.: PDMUD 37235/2025 ze dne 20. 11. 2025 ve věci povolení kácení dřevin (rozhodnutí nabylo právní moci 9. 12. 2025).
- Vyjádření Povodí Labe, státní podnik, ze dne 4. 11. 2023 pod čj. PLa/2025/045049
- Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve věci povolení kácení dřevin, rozhodnutí čj. KUKHK – 18724/ZP/2025-11 z 3. 11. 2025
- Rozhodnutí Městského úřadu Dobruška o povolení kácení dřevin, rozhodnutí čj. PDMUD 37235/2025 z 20. 11. 2025
- Rozhodnutí obecního úřadu Podbřezí o povolení ke kácení dřevin, rozhodnutí čj. OUP/270/2025 z 30. 6. 2025
- Závazné stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje - souhlas s dočasným vynětím pozemků určených k plnění funkcí lesa, čj. KUKHK-37205/ZP/2017-3 z 12. 12. 2017
- Povodňový plán pro období realizace stavby „Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž“ – návrh
- Havarijní plán pro období realizace stavby „Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž“
- Dohoda o podmínkách realizace stavební akce uzavřená mezi Povodím Labe, státní podnik a Městem Dobruška ze dne 22. července 2026.

Kácení dřevin v místě stavby vodního díla „Suchá retenční nádrž Mělčany“ není součástí tohoto vedeného správního řízení. Kácení dřevin bylo povoleno samostatnými rozhodnutími, které vydal Městský úřad Dobruška, Krajský úřad Královéhradeckého kraje a Obecní úřad Podbřezí.

Související již vydaná povolení a rozhodnutí, která byla součástí žádostí o povolení stavby:

Závazné stanovisko Městského úřadu Dobruška č. j. MUD 14559/2021 OVŽP/JS ze dne 22. 9. 2021, kterým souhlasí s provedením výše uvedené stavby do 50 m od lesních pozemků (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích).

Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kterým se povoluje trvalé a dočasné vynětí stavbou dotčených lesních pozemků č. j. KU KHK- 36974/ZP/2021-2 z 22. 12. 2021. Rozhodnutím se zároveň schvaluje návrh plánu rekultivace (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích).

Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kterým se povoluje kácení dřevin mimo les, vydané pod č. j. KU KHK – 18724/ZP/2025-11 z 3. 11. 2025 (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

Rozhodnutí Městského úřadu Dobruška, č. j. MUD 8969/2025 ZP/RB/3 z 20. 11. 2025, kterým se povoluje rovněž kácení dalších dřevin v místě stavby vodního díla (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

Rozhodnutí obce Podbřezí, č. j. OUP/270/2025, ze dne 30. 6. 2025, kterým se povoluje kácení dřevin v místě souvisejícím se stavbou na území obce Podbřezí (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

Dále byly předloženy následující dokumenty:

Návrh provozního řádu, který zpracovala společnost ADONIX, s.r.o.

Zásady manipulací VD Mělčany, které zpracovala společnost Sweco Hydroprojekt a.s. pro nádrž.

Zásady manipulací VD Mělčany, které zpracovala společnost Sweco Hydroprojekt a.s. pro rozdělovací objekt v Cháborech.

Stanovení parametrů zvláštní povodně

Návrh ověřovacího provozu

Návrh havarijního plánu pro období výstavby, který před zahájením stavby schvaluje příslušná obec s rozšířenou působností

Návrh povodňového plánu pro období výstavby, ke kterému je zapotřebí vydaný soulad s povodňovými plány obcí na jejichž území bude stavba realizována (město Dobruška, obec Podbřezí) a to před zahájením stavby.

Vyjádření majitelů a správců inženýrských sítí (na území předmětné stavby se nacházejí sítě ve vlastnictví/správě společností CETIN a.s., ČEZ Distribuce a Vodovodů a kanalizací Hradec Králové a.s.)

Vyjádření Vodovodů a kanalizací Hradec Králové a.s.: VAKHK/VHR/VI/25/3773 a související vyjádření VAKHK/VHR/VI/24/3998.

Z vyjádření a stanovisek nejsou přebírány podmínky vycházející přímo ze zákonů, např. z archeologického zákona, ze zákona o odpadech, stavebního zákona, vodního zákona, podmínky uvedené v územním rozhodnutí a v rozhodnutí povolující kácení dřevin v místě stavby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu nebude v daném případě požadován za vydání stavebního povolení správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004, o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů (viz položka 18 – osvobození).

Na základě uvedeného žádáme Městský úřad Dobruška a Obecní úřad Podbřezí o zajištění zveřejnění tohoto oznámení o zahájení řízení na úřední desce své obce po dobu nejméně 15 dnů s označením dne vyvěšení a dne sejmutí.

Po sejmutí z úřední desky je nutné zaslat oznámení s uvedením data vyvěšení a data sejmutí zpět na krajský úřad.

Stavební úřad přezkoumal žádost a to i v návaznosti na § 111 stavebního zákona a nejsou mu známy překážky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí, a tudíž bylo rozhodnuto tak, jak uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

- a) Stavební úřad posuzoval v souladu s § 111 písmeno a) stavebního zákona, zda projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací. Soulad s územně plánovací dokumentací je doložen výše uvedeným vyjádřením Městského úřadu Dobruška.
- b) Stavební úřad ověřil v souladu s § 111, písmeno b), stavebního zákona, že projektová, výše uvedená, dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů úplná, přehledná a v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu.
- c) Stavební úřad ověřil v souladu s § 111, písmeno c), stavebního zákona, že ke stavbě je zajištěn příjezd po místní komunikaci.
- d) Stavební úřad posuzoval, zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány dle § 111 odst. 1 písmeno d) stavebního zákona. Žádný z dotčených orgánů státní správy neuplatnil ve svých stanoviscích žádná negativní stanoviska.
- e) Stavební úřad současně posoudil v souladu s § 111 odst. 2 stavebního zákona účinky budoucí stavby na okolí. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu určenou k protipovodňové ochraně území pod profilem suché nádrže „Suchá nádrž Mělčany“, lze předpokládat, že nedojde k zhoršení účinků stavby na okolí, naopak, účelem stavby je zabezpečit území před negativními účinky povodňových průtoků.

Stavební úřad přezkoumal žádost a to i v návaznosti na § 111 stavebního zákona a nejsou mu známy překážky (v rámci vedeného správního řízení nebyly podány ani žádné námítky, důkazy), které by bránily vydání tohoto rozhodnutí, a tudíž bylo rozhodnuto tak, jak uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 83 správního řádu, ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení k Ministerstvu pro místní rozvoj, podáním učiněným u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Eva Valterová
Dne: 30.09.2026 09:28

z p. Ing. Eva Valterová
odborný referent
oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník

U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 109 písm. a) až d). V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Za účastníky řízení byly vzaty i obce na jejímž území se stavba bude realizovat.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a dle § 109 písmeno a) stavebního zákona, který obdrží oznámení do vlastních rukou

Stavebník (žadatel)

Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, (IČO: 70890005), V. Nejedlého 951, Hradec Králové a vlastník následujících pozemků: (par. č. 268/10, 263/27, 268/11, 263/7, 257/6, 263/14, 257/8, 391/18, 267/11, 263/15, 266/5, 263/14, 257/1, 414/7, 414/1, 263/19, 266/6, 266/5, 243/9, 243/7, 263/29 v k.ú. Mělčany u Dobrušky, 2959/3, 2574/12, 2547/4, 2546/3, 2545, 2565, 2561, 2574/4, 2567, 2571, 2575, 2572, 2522/6, 2542/2, 2543, 2579/1, 2537/2, 2542/5, 2541/2, 2542/9, 2542/3, 2540, 2585, 2523, 2580, 2581, 2591, 2530, 2537/5, 2587, 2588/1, 2586, 2590, 2579/3, 2589, 2597, 2532, 2531/2, 2525/1, 2525/2, 2958/3, 2524/6, 4000, 2613, 2606/5 v k.ú. Dobruška **DS**
3528/2, 3526/4, 3536/2, 3534/3, 3394, 3560/1, 3237/2, 3377/1, 3376/2, 3574 v k. ú. Podbřezí
416/2, 415, 236/7 v k.ú. Mělčany u Dobrušky

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu

Obec Podbřezí **DS**

Město Dobruška **DS**

Cetin, a.s. Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9 **DS**

ČEZ Distribuce, **DS**

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové **DS**

Majitelé pozemků na kterých bude realizovaná stavba, jednotlivé stavební objekty (vymezení účastenství ve správním řízení uvedením parcelních čísel pozemku a doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou):

2546/4, 2547/5, 2547/6, 2549/5, 2554/4, 2555/2, 2557/2, 2558/2, 2558/4, 2558/5, 2558/6, 2558/7, 2560/2, 2562/1, 2562/2, 2562/3, 2562/4, 2566/2, 2574/1, 2574/10, 2574/12, 2574/13, 2574/15, 2574/16, 2574/2, 2930/4, 2959/2, 2959/4, 2959/6, 2960/2 v k. ú. Dobruška (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05)

2610/4, 2616/1, 2616/2, 2624/2, 2626/1, 2626/2, 2627/10, 2627/4, 2627/5, 2627/6, 2627/7, 2627/8, 2627/9, 2659/3, 2659/5, 2943/13, 2955, 2958/22, 2958/24, 2958/25, 2958/27, 2958/28, 2958/29, 4002/2 v k.ú. Dobruška (SO 21, SO 22, SO 23, SO 30, SO 32, SO 34)

2523/14, 2618/4, 2628/7, 2628/8, 2629/2, 2932/6, 3000/13 v k. ú. Dobruška (SO 35)

241/7, 243/10, 243/9, 257/12, 257/13, 257/15, 263/13, 263/23, 263/24, 263/25, 263/26, 263/28, 263/29, 267/10, 268/10, 268/13, 268/14, 391/10, 391/12, 391/14, 391/17, 414/10, 414/11, 414/9, 423/4, 424/2, 427/4 v k.ú. Mělčany u Dobrušky (stavební objekty SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05)

231/3, 236/7, 238/10, 238/11, 239/10, 416/3 v k. ú. Mělčany u Dobrušky (stavební objekty SO 21, SO 22, SO 23, SO 30, SO 32, SO 34)

3519/3, 3522/3, 3525/3, 3526/2, 3528/2, 3529/2, 3530, 3533, 3534/2, 3534/3, 3535/3, 3536/3, 3604/2, 3612/3, 3612/5, 3617, 3633, st.212 v k. ú. Podbřezí (stavební objekty: SO 21, SO 22, SO 23, SO 30, SO 32, SO 34)

3314/3, 3542/1, 3542/3, 3542/4, 3542/6, st.213/1 v k. ú. Podbřezí (stavební objekt 42)

Majitelé sousedních pozemků a staveb na nich umístěných (vymezení účastenství ve správním řízení uvedením parcelních čísel pozemku a doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou):

268/12, 268/2, 269/1, 391/19, 267/7, 268/1, 268/11, 391/17, 268/14, 391/2, 391/11, 268/1, 243/8, 241/6, 241/10, 391/13, 257/5, 257/14, 263/1, 263/4, 263/6, 243/11, 423/4, 238/7, 239/8, 416/1, 236/5, 236/6, 231/2 v k.ú. Mělčany u Dobrušky,

2558/1, 2557/1, 2556, 2554/3, 2960/1, 2553/3, 2553/6, 2553/2, 2930/3, 2546/4, 2547/4, 2566/1, 2574/5, 2574/4, 2574/3, 2558/3, 4002/1, 2610/3, 2958/3, 2624/1, 2627/1, 2627/1, 2659/4, 2943/13, 2628/1, 2618/2, 2623, 2932/7, 2523/13, 2523/1, 2934/1, 2686/3, 2662/1 v k. ú. Dobruška,

3535/4, 3536/4, 3612/7, 3535/1, 3536/1, 3612/4, 3525/1, 3522/1, 3522/2, 3518, 3523, 3524, 3519/1, 3519/2, 3519/4, 3526/4 3612/1, 3534/1, 3526/1, 3604/1, 3531, 3529/1, st. 81, 3528/1, st. 92, 3433, 3542/5, 3542/2, 3542/1, 3314/2, 3314/1 v k.ú. Podbřezí.

Majitelé pozemků, které budou při Q₁₀₀ zaplavovány (vymezení účastenství ve správním řízení uvedením parcelních čísel pozemku a doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou):

2522/5, 2522/6, 2523/1, 2523/11, 2523/12, 2523/13, 2523/14, 2524/5, 2524/6, 2525/1, 2525/2, 2527/1, 2527/2, 2530, 2531/1, 2531/2, 2532, 2533, 2537/1, 2537/2, 2537/3, 2537/4, 2537/5, 2537/6, 2537/7, 2539, 2540, 2541/1, 2541/2, 2542/1, 2542/2, 2542/3, 2542/4, 2542/5, 2542/6, 2542/7, 2542/8, 2542/9, 2543, 2544, 2545, 2546/3, 2546/4, 2547/3, 2547/4, 2547/5, 2547/6, 2558/2, 2558/3, 2558/5, 2558/6, 2560/1, 2560/2, 2561, 2562/1, 2562/2, 2562/3, 2562/4, 2564, 2565, 2566/1, 2566/2, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574/1, 2574/10, 2574/11, 2574/12, 2574/13, 2574/14, 2574/15, 2574/16, 2574/2, 2574/3, 2574/4, 2574/5, 2574/6, 2574/7, 2574/8, 2575, 2576, 2577, 2578/1, 2578/2, 2579/1, 2579/2, 2579/3, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588/1, 2588/2, 2589, 2590, 2591, 2592/1, 2592/2, 2593/1, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599/1, 2599/2, 2600/1, 2600/2, 2601/1, 2601/2, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606/1, 2606/2, 2606/3, 2606/4, 2606/5, 2607, 2608, 2609, 2610/1, 2610/2, 2610/3, 2610/4, 2611/1, 2611/2, 2611/3, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616/1, 2616/2, 2617, 2618/1, 2618/2, 2618/4, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624/1, 2624/2, 2627/1, 2627/10, 2627/2, 2627/3, 2627/4, 2627/5, 2627/6, 2627/7, 2627/8, 2627/9, 2628/1, 2628/4, 2628/7, 2628/8, 2655, 2657/12, 2657/13, 2657/15, 2657/4, 2657/5, 2657/6, 2657/8, 2657/9, 2659/3, 2659/5, 2659/6, 2660, 2661/1, 2661/2, 2662/1, 2662/2, 2928/3, 2928/4, 2929/1, 2929/2, 2929/3, 2931, 2932/6, 2932/7, 2934/3, 2943/10, 2943/11, 2943/13, 2943/14, 2943/15, 2943/17, 2943/2, 2943/3, 2943/4, 2943/7, 2955, 2957, 2958/10, 2958/11, 2958/12, 2958/13, 2958/18, 2958/20, 2958/21, 2958/22, 2958/23, 2958/24, 2958/25, 2958/26, 2958/27, 2958/28, 2958/29, 2958/3, 2958/4, 2958/5, 2958/6, 2958/7, 2958/8, 2958/9, 2959/1, 2959/2, 2959/3, 2959/4, 3000/1, 3000/10, 3000/14, 3000/15, 3000/16, 3000/17, 4000, 4001, 4002/1, 4002/2 v k.ú. Dobruška,

236/5, 236/7, 238/7, 238/9, 239/8, 239/9, 241/6, 241/7, 241/8, 241/9, 242/1, 242/2, 243/10, 243/7, 243/8, 243/9, 257/1, 257/12, 257/15, 257/6, 257/8, 263/13, 263/14, 263/15, 263/16, 263/17, 263/18, 263/19, 263/20, 263/21, 263/22, 263/23, 263/25, 263/26, 263/27, 263/28, 263/7, 266/4, 266/5, 266/6, 266/9, 267/11, 267/7, 268/1, 268/10, 268/11, 391/1, 391/10, 391/11, 391/12, 391/18, 391/2, 391/6, 391/9, 414/1, 414/10, 414/7, 414/9, 415, 416/2, 416/3, 423/3, 423/4, 424/1, 424/2 v k.ú. Mělčany u Dobrušky,

3237/1, 3237/2, 3238/2, 3239/1, 3244/1, 3244/2, 3246/2, 3374, 3376/1, 3376/2, 3377/1, 3377/2, 3387/1, 3387/2, 3392, 3393, 3394, 3490/1, 3490/2, 3491, 3519/2, 3519/3, 3519/4, 3519/5, 3525/2, 3526/2, 3526/4, 3528/2, 3530, 3533, 3534/1, 3534/2, 3534/3, 3535/1, 3535/2, 3535/3, 3536/2, 3551, 3560/1, 3569/2, 3569/3, 3574, 3575, 3612/1, 3612/3, 3617, st.134, st.212 v k.ú. Podbřezí.

Dotčené orgány (doručení datovou schránkou)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové **DS**

- odbor životního prostředí a zemědělství
- odbor dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Dobruška **DS**

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmannova 19, 501 01 Hradec Králové **DS**

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje **DS**

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 500 02 Hradec Králové **DS**

Na vědomí (doručení datovou schránkou)

Město Opočno, Obec Pohoří, Obec České Meziříčí

den vyvěšení veřejné vyhlášky v elektronické podobě umožňující dálkový přístup (§ 26 správního řádu)

den vyvěšení
(datum, razítko, podpis)

den sejmutí
(datum, razítko, podpis)

.....

.....

den vyvěšení veřejné vyhlášky v tištěné podobě
(datum, razítko, podpis)

den sejmutí
(datum, razítko, podpis)

.....

.....